

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

IN FAZA DETERMINANTA (INTERNA)

INCHEIAT ASTAZI 07.09.2018

Numar de inregistrare la societatea de constructii controlata 1160 din 07.09.2018

In conformitate cu programul de faze determinante elaborate de catre proiectant, ca urmare a controlului efectuat la fata locului la obiectivul : **MODERNIZARE DJ 709 km 33+700-39+200, Pancota - Seleus**, ce se realizeaza in baza autorizatiei de construire nr. 02/27.02.2018, valabila pana la data de 27.02.2020, ce se executa in baza proiectului nr. 54/2017 elaborat de SC DROMCONS SRL, verificat de :

	numele și prenumele	atestat nr.	în domeniile
1.	<u>BANCEA CORNEL</u>	05994	A4,B2,D

Responsabil tehnic cu execuția: Popovici Nicolae atestat nr. 1266 în domeniile 2.1,2.2,2.3 la faza determinată : **STRAT DE PIATRA SPARTA km 37+700-38+175.**

În prezența executantului SC INTERMED UTILAJ SRL reprezentat de STOG NICOLAE, având calitatea de SEF DE SANTIER și de Responsabilul CQ : VLAD FLAVIUS , având decizia nr. 702 din 16.05.2018 cu participarea investitorului: CONSILIUL JUDETEAN ARAD reprezentat de diriginte de șantier: Carliciuc Silvia autorizat nr . 22966 în domeniile 3.1,3.2,3.3,4,6.1 și a proiectantului: SC DROMCONS SRL reprezentat de: ing. Prahoveanu Adrian.

În baza prevederilor legii 10/1995 republicata , a procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 , a reglementărilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren și a documentelor privind calitatea materialelor și a elementelor de construcții puse în operă, calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse, calitatea lucrărilor constatată de investitor, executant și proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligațiilor legale și contractuale se constată că:

- SUNT asigurate condiții corespunzătoare de continuare a execuției lucrărilor conform rapoartelelor de incercari anexate.
- SUNT respectate detaliile de execuție prevăzute în planșele: 03D-12-14, 04D-013-4,05D-03,04,06D-056-60.
- SUNT respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare: C56/86, STAS 6400/84.

Mențiuni speciale solicitate de beneficiar:

La solicitarea Beneficiarului, Consiliul Judetean Arad , lucrarile de amemnajare a drumurilor laterale, a parcarilor, a acceselor si trotuarelor, respectiv amenajarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor - santuri , rigole si podete se vor executa

dupa asternerea stratului de legatura AB31,5 si nu concomitent cu realizarea straturilor din fundatia drumului.





Mențiuni speciale solicitate de catre proiectant si diriginte de santier:

- avand în vedere raportul de incercare nr. 409042 din 07.09.2018 efectuat de catre un laborator autorizat diferit de cel al constructorului , raport care a fost solicitat de diriginte si proiectant, cat si procesul verbal de control nr. 35956 din 03.09.2018 intocmit de Inspectoratul Judetean in Constructii Arad a rezultat ca materialele folosite (piatra sparta) respecta prevederile proiectului tehnic precum si ale reglementarilor tehnice in vigoare (SREN 13242+A1:2007, SR EN 12620 + A1:2008).
- se va intocmi rapoarte privind capacitatea portanta la nivelul stratului de uzura, care trebuie sa indeplineasca conditiile din CD31 si ale traficului estimat in PROIECTUL TEHNIC.
- Consiliul Judetean Arad in calitate de beneficiar are dreptul de a efectua verificari suplimentare vis-a- vis de calitatea materialelor puse in opera si a lucrarilor executate.

In baza celor prezentate si a documentelor puse la dispozitie

SE ( ~~NU SE~~ ) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar și originalul la SC INTERMED UTILAJ SRL.

			NUME	PRENUME	SEMNETURA
INVESTITOR	CJ ARAD				
		DIRIGINTE DE SANTIER	CARLICIUC	SILVIA	
PROIECTANT	SC DROMCONS SRL	PROIECTANT SPECIALITATE	PRAHOVEANU	ADRIAN	
		RESPOSABIL TEHNIC CU EXECUTIA	POPOVICI	NICOLAE	
EXECUTANT	SC INTERMED UTILAJ SRL	SEF DE SANTIER	STOG	NICOLAE	

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**CARLICIUC**  
Claudia Silvia  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00022966  
DOMENII / SUBDOMENII  
3.1; 3.2; 3.3; 4; 6.1

